

Bundesnetzagentur  
Stichwort: Netzentwicklungsplan/  
Umweltbericht  
Postfach 80 01

53105 Bonn

## **Stellungnahme zum „Entwurf der Bestätigung des Netzentwicklungsplans Strom 2013“ vom September 2013**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich unterstütze die Forderungen der Bürgerinitiative Winkelhaid „Keine Stromautobahn über Winkelhaid“ und fordere bezüglich der geplanten Netzausbaumaßnahmen D09 und M54 des Netzentwicklungsplans Strom 2013 folgendes:

### **Seite 273: Maßnahme M54 = Netzverstärkung Raitersaich – Ludersheim:**

- ⇒ Keine Hochrüstung der bestehenden 220.000 Volt-Trasse auf 380.000 Volt
- ⇒ Weiträumige Trassenverlegung außerhalb von Wohnbebauung um Winkelhaid / Penzenhofen herum

### **Seite 80ff + 89ff: Maßnahme D09 + D16 = Korridor D:**

HGÜ-Verbindung Sachsen-Anhalt – Bayern / Neubau Korridor Lauchstädt – Meitingen:  
⇒ Trassenverlauf um Winkelhaid/Penzenhofen herum und keinesfalls ÜBER Winkelhaider/Penzenhofener Wohnbebauung

### **Begründung:**

1. Die geplanten Maßnahmen gefährden die Gesundheit ...
  - ... der **Wohnbevölkerung** im Nahbereich und bis zu 400 m links und rechts der jetzigen Leitungstrasse
  - ... der **Kinder** in den öffentlichen Einrichtungen
    - Grundschule Penzenhofen** (Penzenhofener Straße)
    - Kindergarten Horizont** (Brunnleithenweg)
    - Evangelisch Integrativer Kindergarten** (Brunnleithenweg)
  - ... der **Sportler** auf den Tennis- und Sportplätzen (Heidestrasse)
2. Die **Masten** der jetzigen Trasse stammen aus dem Jahr 1949 und haben ihre technische Nutzungsdauer in absehbarer Zeit erreicht und müssen sowohl bei Beibehaltung der 220 kV-Trasse als auch bei Aufrüstung auf 380 kV ausgetauscht werden.  
Die anstehenden Neuinvestitionen müssen deshalb sinnvoller Weise in eine für die nächsten Jahrzehnte tragfähige Trassenführung außerhalb von Wohnbebauung erfolgen, die den Gesundheitsrisiken der Winkelhaider/Penzenhofener Bürger Rechnung trägt.

Absender (bitte in Druckschrift):

Name: ..... Vorname: .....

Strasse: ..... PLZ/Wohnort: .....

Datum: ..... Unterschrift: .....

Desweiteren sind in der „Bestätigung des Netzentwicklungsplan Strom 2013“ folgende Angaben falsch oder fehlen:

**Seite 24:** Es fehlt der Eintrag „Angestrebtes Inbetriebnahmejahr“ für P53 / Maßnahme M54: Netzverstärkung Raitersaich nach Ludersheim.

**Seite 273:** Eintrag für M54: Raitersaich nach Ludersheim

Falsch: Die Maßnahme M54 sieht eine Verstärkung der **bestehenden 380-kV-Leitung** von Raitersaich nach Ludersheim mit entsprechenden Schaltanlagenverstärkungen vor.

Richtig: Die Maßnahme M54 sieht eine Verstärkung der **bestehenden 220-kV-Leitung** von Raitersaich nach Ludersheim mit entsprechenden Schaltanlagenverstärkungen vor.